

СОГЛАСОВАНО:

Директор Колыванского филиала
ООО "СибТЭК"

 М.А.Комисаров
"23" 09 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ООО "СибТЭК"


 Ю.С.Сульина
"23" 09 20 21 г.

График теплового режима на ОЗП 2021-2022гг.

котельной "Черемушки"

Колыванского филиала ООО "СибТЭК"

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
8	39	34
7	40	35
6	41	36
5	42	37
4	43	37
3	44	38
2	45	39
1	46	40
0	47	41
-1	48	42
-2	49	43
-3	50	44
-4	51	44
-5	52	44
-6	53	45
-7	54	45
-8	55	47
-9	55	47
-10	55	47
-11	56	47
-12	57	47
-13	58	47
-14	59	47
-15	60	47

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
-16	61	47
-17	62	47
-18	63	48
-19	64	49
-20	64	49
-21	65	50
-22	66	51
-23	67	52
-24	67	52
-25	68	53
-26	68	53
-27	69	54
-28	70	55
-29	71	56
-30	71	56
-31	71	56
-32	72	57
-33	72	57
-34	72	57
-35	72	57
-36	73	57
-37	73	57
-38	73	57
-39	73	57

СОГЛАСОВАНО:

Директор Колыванского филиала
ООО "СибТЭК"

М.А.Комисаров
"03" 09 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ООО "СибТЭК"

Ю.С.Сульина
"03" 09 20 21 г.

**График теплового режима на ОЗП 2021-2022гг.
котельных "Юность", "ЦРБ", "МПК"
Колыванского филиала ООО "СибТЭК"**

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
8	39	34
7	40	35
6	41	36
5	42	37
4	43	37
3	44	38
2	45	39
1	46	40
0	47	41
-1	48	42
-2	49	43
-3	50	44
-4	51	44
-5	52	44
-6	53	45
-7	54	45
-8	55	47
-9	56	48
-10	57	49
-11	58	49
-12	59	49
-13	60	49
-14	61	49
-15	62	49

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
-16	63	49
-17	64	49
-18	65	50
-19	66	51
-20	66	51
-21	67	52
-22	68	53
-23	69	54
-24	69	54
-25	70	55
-26	70	55
-27	71	56
-28	72	57
-29	73	58
-30	73	58
-31	73	58
-32	74	59
-33	74	59
-34	74	59
-35	74	59
-36	75	59
-37	75	59
-38	75	59
-39	75	59


СОГЛАСОВАНО:

Директор Колыванского филиала
ООО "СибТЭК"

 М.А.Комисаров
"03" 09 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ООО "СибТЭК"

 Ю.С.Сульина
"03" 09 20 21 г.

**График теплового режима на ОЗП 2019-2020гг.
на котельных Колыванского филиала ООО "СибТЭК"
к.Гололобова**

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
8	43	38
7	44	39
6	45	42
5	46	41
4	47	41
3	48	42
2	49	43
1	50	44
0	51	45
-1	52	46
-2	53	49
-3	54	48
-4	55	48
-5	56	48
-6	57	49
-7	58	50
-8	59	51
-9	60	52
-10	61	53
-11	62	53
-12	63	53
-13	64	53
-14	65	53
-15	66	53

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
-16	67	53
-17	68	53
-18	69	54
-19	70	55
-20	70	55
-21	71	56
-22	72	57
-23	73	58
-24	73	58
-25	74	59
-26	74	59
-27	75	60
-28	76	61
-29	77	62
-30	77	62
-31	77	62
-32	78	63
-33	78	63
-34	78	63
-35	78	63
-36	83	63
-37	83	63
-38	83	63
-39	83	63